

Prezes Zarządu Sekretariat : tel. (71) 717 5630 tel. (71) 717 5942 fax. (71) 717 5164	Członek Zarządu Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych: tel. (71) 717 3419	Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych: tel. (71) 717 1124	Dział Zaplecza Technicznego Magdalena Kłodzińska Tel. +48 697 047 530 m.klodzinska@dolkom.pl
---	---	---	---

Wrocław, 04.04.2022





DZT-223/09/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń klimatyzacyjnych (40 szt.) w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu w 2022 roku zainstalowanych przy ulicy Tęczowej 55 i Hubskiej 6.

I. Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych

- Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych:
 - 2 przeglądy w ciągu roku oraz bieżącą konserwację zgodnie z DTR urządzeń
- Usługa przeglądu technicznego:
 - Każdy przegląd techniczny obejmuje czynności wynikające z dokumentacji i instrukcji obsługi urządzeń producenta a w szczególności:
 - czyszczenie filtrów powietrza oraz wymienników ciepła skraplacza i parownika (w ramach przeglądu należy wykonać czyszczenie filtrów), jeśli konieczna jest wymiana filtrów to Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i wymiany, Zamawiający ponosi jedynie koszty wymiany filtrów (robocizna).
 - sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin,
 - czyszczenie wraz z wyczyszczeniem elementów pompki skroplin (jeśli występuje)
 - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego oraz poboru prądu sprężarki
 - sprawdzenie przewodów izolacji (uszkodzenia mechaniczne),
 - sprawdzenie poprawności pracy funkcji chłodzenia i grzania
 - sprawdzenie poprawności działania funkcji sterownika
 - czyszczenie obudowy urządzeń (obustronne)
 - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
 - sprawdzenie temperatur powietrza wewnętrznego, zewnętrznego oraz nawiewu w trybie grzania i chłodzenia

KRS: 0000028640 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy; 218 549 000,00 PLN	Konto: ING Bank Śląski S.A. Nr 98 1050 0086 1000 0090 3067 9816 Santander Bank Polska S. A. Nr 48 1500 1793 1217 9005 9732 0000
REGON: 932662047 NIP: 899-24-18-059	 KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM  RZETELNA Firma  JAKOŚĆ ROKU  DCG

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności przeglądowe z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu obsługi odpowiedniego typu instalacji i przepisów ppoż.
4. Usługa przeglądu technicznego wykonywana będzie w dni robocze w godzinach pracy przedsiębiorstwa Zamawiającego. Terminy będą obustronnie ustalane pomiędzy wykonawcą a osobą do kontaktu w danej jednostce.
5. Każdy przegląd techniczny wpisywany będzie do książki serwisowej oraz w protokole odbioru wykonanych prac. Podpisany protokół wykonanych prac będzie podstawą do rozliczenia należnego wynagrodzenia/
6. Koszt wymienionych części podczas przeglądu ponosi Zamawiający wg cennika producenta.

II. Naprawy awaryjne

1. Usługa awaryjnej naprawy wykonywana będzie w zależności od potrzeb, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od zgłoszenia.
2. Koszt wymienionych części ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę.
3. Czas reakcji na zgłoszoną awarię , tj. podjęcia działań w miejscu zainstalowania urządzenia – 24 godziny.

III. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę za jeden przegląd techniczny dla wszystkich lokalizacji – w cenie powinien być uwzględniony koszt dojazdu
2. Cena roboczogodziny (wraz z dojazdem) przy czym stawka podana w ofercie Wykonawcy za naprawy będzie niezmienna przez okres trwania umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty:

1. Cena za przegląd 60%
2. Cena roboczogodziny 30%
3. Czas reakcji na zgłoszoną awarię 10%

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Handlowych

Adam Brynda